

管理組合		発	年月日	令和3年4月16日
理事長 大石紀彦		行	番 号	5002
		神戸市灘消防署消防防災課 階級 消防士長 氏名 緒方 悠哉		
査 察 結 果 通 知 書				
用途 (16)項	イ	対象名 ウェルブ六甲道5番街1番館		
対象物番号 604	所在地 灘 区 桜口町5丁目1番		電話	
査察日時 令和3年4月10日 19時58分 20時15分		査察種別及び通信是正査察の種別 ・ 通常査察（一般査察・危険物施設等・その他「 」） ・ 特定査察（ <u>小隊査察</u> ・是正査察・追跡査察・その他「 」） ・ 通信是正指導等（通信指導・講習指導・面会指導・その他「 」）		
交付通知書 本書を含め 1 枚	指示場所 郵 送	査察員氏名 足立・米澤・緒方・岩本	立会者職氏名	受領印 郵 送
上記のとおり火災予防上・防災上の査察を行った結果について次のとおり通知します。速やかに改善してください。なお指示番号 1～2 については、令和3年5月20日までに改修結果又は改修計画を文書で灘消防署長あてに報告してください。				
指 示 区 分	指示 番号	指 示 内 容 (命 令 内 容)		
		令和3年4月10日19時48分頃、自動火災報知設備が発報し、消防隊が出動する事案がありました。受信機の警戒区域はB2階ポンプ室周りを表示しており、現地を確認したところ、煙及び臭気等が確認されなかったことから、発報原因は感知器の誤作動によるものと推測されます。この出動の際に消防隊による査察を実施しましたので、その結果について次のとおり通知します。		
消防計画	1	定めた防火管理者に消防計画を作成させ、神戸市灘消防署長へ届け出てください。		
消防訓練	2	作成した消防計画に基づき、消火、通報及び避難の訓練を定期的（消火及び避難は年2回以上）に実施し、あらかじめその旨を神戸市灘消防署へ通報してください。		
		以下余白		

指示内容について疑義のある場合は、当署（電話882-0119）の担当者飯尾・田中・緒方までお問い合わせください。この書類は防火管理台帳又は危険物施設台帳等に編冊して大切に保管してください。

令和 3 年 4 月 23 日

神 戸 市 灘 消 防 署 長 宛

(報告者)

対象 (事業所) 名 ウェルブ六甲道 5 番街 1 番館

代表者氏名 理事長 大石 紀彦®

改 修 結 果 (計 画) 報 告 書

査察結果通知書により、報告を求められました事項については、下記のとおり改修を完了 (計画) しましたので報告します。

記

用 途	対象物番号	査 察 日 時	発 行 番 号
16 項イ	604	令和 3 年 4 月 10 日	5002

指 示 番 号	改 修 結 果 (計 画)
1	

記入方法

- 1 用途・対象物番号・査察実施日・発行番号は、査察結果通知書から読み取って下さい。
(危険物施設については、用途、対象物番号の記入は不要です。)
- 2 改修計画については、改修の内容及び改修 (予定) 日等を具体的に記入して下さい。
- 3 この用紙に記載できないときは、別紙に記入し添付して下さい。
- 4 個人による届出で、ご本人が自署される場合の押印は不要です。